

## PRILOG IVa. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE - ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

NAPOMENA:					
Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet					
UVJETI		REZULTAT			PRIMJEDBE
<b>1.</b>	<b>OSNOVNI UVJETI</b>				
1.	Objekt može ili ne mora biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.)				
2.	Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilnom				
3.	Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.)				
4.	Korištenje zahoda prema mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada				
<b>2.</b>	<b>PREHRANA</b>				
1.	U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način				
2.	Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela				
3.	Gosti mogu hranu pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri				
	<b>Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela od strane gosta</b>				
4.	Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)				
5.	Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m				
6.	Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora i opreme				
7.	U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne smije se ložiti otvorena vatra ili roštilj				
8.	Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom ili osigurana mogućnost gašenja iz vodovoda i sličan način ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika				
9.	U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora polito vodom ili pokriti zemljom				
10.	Lopata i vreća pijeska u krškim područjima				
11.	Vatrootporna tkanina za gašenje požara				
12.	Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru				
13.	Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala				